



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ

**Протокол осмотра
при проведении профилактического визита**

«20» марта 2023 г.

г. Белореченск
(место составления)

Мицю, Мартинцовой Татьяной Германовной, ведущим специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ
(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр здания, строений, территории Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 31 имени В.В. Толкуновой поселка Родники муниципального образования Белореченский район

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу:

352601, Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Норильская, 6
(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «25» января 2023 г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):
Директора МАОУ СОШ 31 Мелихова Николая Леонидовича
(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи: без применения видеозаписи

Осмотром установлено:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 31 имени В.В. Толкуновой поселка Родники муниципального образования Белореченский район, осуществляет свою деятельность по адресу: 352601, Краснодарский край, Белореченский район, п. Родники, ул. Норильская, 6.

Школа размещена в типовом трехэтажном кирпичном здании. Территория МБОУ СОШ 31 огорожена, зонирована, частично озеленена, выделены следующие зоны: отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Договор на вывоз ТКО представлен. Контейнерная площадка оборудована, вывоз мусора осуществляется регулярно.

Школа рассчитана на 550 учащихся при односменном обучении. Фактически обучается 1422 учащихся 44-х классов. Занятия проводятся в две смены, во вторую смену занимаются учащиеся 2,3,6,7,8-х классов - 749 человека. Гардероб имеется, дополнительно в учебных кабинетах начальных классов имеются шкафы с вешалками для одежды.

Водоснабжение централизованное, разводка выполнена к: пищеблоку, питьевым фонтанчикам, раковинам для мытья рук перед входом в столовую и в обеденном зале, медкабинету, кабинетам, лаборантским, туалетам, душевым и туалетам физкультурного зала. Горячее водоснабжение на пищеблоке и раковинах для мытья рук организовано с использованием электроводонагревателей, в остальных помещениях только во время отопительного сезона.

Канализация централизованная. Имеется 9 туалетов. Функционирует 5 туалетов на первом этаже: 2 туалета возле актового зала (в каждом из которых имеются по 4 кабинки с чашами Генуя, 3 умывальных раковины; в туалете для мальчиков 2 кабинки, в туалете для девочек 1 кабинка в нерабочем состоянии), 3 туалета в коридоре учебного крыла (туалет для девочек в котором имеются 4 кабинки с чашами Генуя, 3 умывальных раковины, туалет для мальчиков в котором имеются 2 кабинки с чашами Генуя, 2 писсуара, 3 умывальных раковины, туалет для маломобильных граждан, туалет для сотрудников) по одному на 2 и 3 этажах где установлено по 1 умывальной раковине и 1 унитазу. Стены и пол облицованы плиткой; мыло, бумажные полотенца, туалетная бумага, ведра имеются. Туалеты и душевые в раздевалках спортивного зала не функционируют.

Отопление централизованное. Воздушно-тепловой режим соблюдается.

Вентиляция - в учебных помещениях естественная через внутристенные каналы, фрамуги и окна, на пищеблоке с механическим приводом. Оконные блоки металлопластиковые, фрамуги открываются.

Освещение естественное и искусственное, последнее представлено люминесцентными и светодиодными лампами. Классные доски оборудованы софитами.

Количество учебных кабинетов всего - 27, из них начальных классов – 9, предметных – 6 физики, информатики (проведены замеры ЭМИ, шума, исследование воздуха закрытых помещений показатели соответствуют требованиям), трудовое обучение – 2 (для мальчиков и девочек), химии, биологии), остальные учебные кабинеты закреплены за классами, бытовые термометры в кабинетах имеются. В кабинетах физики, химии, информатики, биологии имеются лаборантские. В кабинете химии установлен вытяжной шкаф, в рабочем состоянии, имеется специализированная мебель. В кабинете информатики установлено 16 компьютеров, сплит-система имеются, не предусмотрено местное освещение на рабочем столе. В кабинете технологии девочек установлено 11 электрических швейных машин.

Имеется актовый зал. Спортивных залов два: большой спортивный зал расположен в одном крыле с актовым залом и пищеблоком, теннисный зал расположен на втором этаже учебного крыла. Имеется тренерская, раздевалки для

девочек и мальчиков с душевыми и туалетами (душевые и туалеты закрытые снарядная.

Медицинский кабинет имеется, лицензирован. В состав медблока входит кабинет врача, процедурная, санузел. Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ «Белореченская ЦРБ» МЗ КК. Обследование учащихся 1 - 4-х классов на наличие паразитарных заболеваний проводилось в 2021- 2022 учебном году. Осмотры на педикулез проводятся с отметкой результатов в журнале. подлежащих консультации фтизиатра ведется.

Пищеблок рассчитан для работы на сырье, имеет необходимый набор помещений. Обеденный зал на 120 посадочных мест. В коридоре перед обеденным залом установлено 6 раковин для мытья рук, в обеденном зале 8, мыло, бумажный электрополотенца имеются.

Питание осуществляется индивидуальным предпринимателем Киван А.С. согласно контракта. Горячим питанием охвачено 810 учащихся, что составляет 57% от общего количества учащихся. Официальных отказов от бесплатного горячего питания среди учащихся 1-4х классов нет, 21 учащийся (дети с ОВЗ, инвалиды, дети мобилизованных граждан) получают бесплатное двухразовое питание.

Специалистом Белореченского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» отобраны пробы, проведены замеры ученической мебели, расстояния от первой парты до доски, расстояние от последней парты до доски.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения:

- имеются неработающие светильники в кабинетах №113, 302, 306, 308, 316, 317, 208, 211
- нарушение целостности покрытия стен: в туалете для девочек на 1 этаже в учебном крыле частично отбиты плитки; в раздевалке (для девочек) спортивного зала в туалете для мальчиков возле актового зала на стенах признаки поражения грибка, отслоившаяся штукатурка, нарушенное целостности покрытия дверей в коридоре перед теннисным залом, в раздевалке для мальчиков спортивного зала. Требуется незамедлительный ремонт кровли - на потолке множественные следы протечек в актовом зале, в коридоре, ведущем к спортивному залу, в раздевалках спортивного зала; в коридоре перед пищеблоком; в обеденном зале, моечных столовой и кухни, посуды, в коридоре пищеблока; на 3 этаже в кабинетах №№ 302, 301, 305 используется в учебном процессе по причине неработающего освещения (множественных протечек), 306, 308, 312, 313, библиотеке, коридоре, на 2 этаже в теннисном зале и коридоре перед ним, в кабинетах №№ 208, 205 – от кабинетов 304, 305 на 3 этаже;
- нарушение целостности покрытия пола – линолеум в раздевалках спортивного зала;
- горячее водоснабжение медкабинета, кабинетов начальных классов, физики, химии, биологии, трудового обучения, лаборантским, туалетам имеется только отопительный сезон;
- не оборудовано место для разведения дезрастворов с подводкой горячей и холодной воды, подающейся через смеситель и канализации;
- для обучающихся с компьютером (ноутбуком) или планшетом, не предусмотрено местное освещение на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать блики на поверхности экрана;

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра фотосъемка и (или) аудиозапись не проводилась.
(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра не имеются

Директор МАОУ СОШ 31
Мелихов Николай Леонидович
(должность, фамилия, инициалы)

ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Белореченском,
Апшеронском районах, городе Горячий Ключ
Мартинцова Татьяна Германовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)